CONTROLE DE QUALIDADE - ANÁLISES FISICO-QUIMICAS E MICROBIOLÓGICAS

DENTIFICAÇÃO DA AMOSTRA **Localidade: IBITIPOCA** LIMA DUARTE-MG **Responsável pela coleta / Analise:** Guilherme

DATA	LOCAL DE COLETA	HORA	CODIGO	TEMPO	TEMP. ºC ÁGUA	TEMP. ºC AMBIENTE	TURBIDEZ ntu	COR Co/Pt	pH	CLORO mg/L	FLÚOR mg/L	MÉTODO M.F.	MÉTODO P.A.	RESULTADO - **/100 ml C.TOTAIS	RESULTADO - **/100 ml E. COLI	C.BAC.HET.
2/1/2024	Ibitipoca	14:30		B	23	25	0,13	8,6	6,7	0,71			x	Ausência	Ausência	
5/1/2024	UBS Ibitipoca	14:30		B	23	25	0,2	9,1	6,7	0,68			x	Ausência	Ausência	
9/1/2024	Ibitipoca	14:30		B	23	30	0,11	8,5	6,6	0,68			x	Ausência	Ausência	
12/1/2024	UBS Ibitipoca	14:30		B	23	30	0,17	9	6,5	0,63			x	Ausência	Ausência	
16/1/2024	Ibitipoca	14:30		B	23	28	0,2	9,1	6,7	0,68			x	Ausência	Ausência	
19/1/2024	UBS Ibitipoca	14:30		B	23	28	0,23	9,1	6,6	0,61			x	Ausência	Ausência	
23/1/2024	Ibitipoca	14:30		N	23	26	0,21	7,2	6,5	0,72			x	Ausência	Ausência	
26/1/2024	UBS Ibitipoca	14:30		N	23	25	0,18	6,4	6,6	0,67			x	Ausência	Ausência	

OBS: MANANCIAL SUBTERRÂNEO

Em cumprimento à Portaria 2914/11, de 12 de Dezembro de 2011 do SVS/Ministério da Saúde.

LEGENDA: C.T. = Coliformes Totais // E.COLI. = Escharichia Coli // NR = Não Realizado // MF = Membrana Filtranteça / P.A.+ Presença / Ausencia // Tempo:N=nublado / CH= chuvoso / B=bom

***** = Resultados: P.Presuntivo (Presença ou Ausencia)Membrana Filtrante= N.C.M.F. - Número de Colónias Membrana Filtrante //***

CONTAGEM DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS = U.F.C. / ml - Unidade Formadora de Colônias por ml a 35º C / 48 h.

RESPONSÁVEL TECNICO

RESPONSÁVEL PELO SAA

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE COTTA RODRIGUES JUNIOR
Data: 07/02/2024 10:01:31-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br